Nome empresa:
Criado por:
Telefone:

Data: 26/10/2026

Quantid.	Descrição
1	**SOLOLIFT2 CWC-3**



Nota! Imagem do produto pode diferir do prod. real

Código: 97775316

A SOLOLIFT2 CWC-3 é uma estação elevatória automática pequena e compacta, adequada para o bombeamento de águas residuais em habitações particulares, de locais nos quais as águas residuais não possam ser encaminhadas directamente para a rede de esgotos através de uma inclinação descendente natural.

Tipicamente, a SOLOLIFT2 CWC-3 é utilizada para:

• sanitas de suspensão, chuveiros e lavatórios em caves abaixo do nível da rede de esgotos, em situações relacionadas com a renovação ou modernização de edifícios existentes nos quais a rede de descarga principal esteja distante, não sendo portanto possível estabelecer uma inclinação natural.

Níveis de arranque extremamente baixos para alturas de construção mais baixas, o que constitui uma vantagem em caso de ligação a um receptor de chuveiro.

A SOLOLIFT2 CWC-3 adequa-se a instalação num espaço oco por trás de uma sanita de suspensão.

Esta estação elevatória adequa-se apenas ao bombeamento de águas residuais de um chuveiro e um lavatório, bem como de água de esgotos de uma sanita contendo papel higiénico e excrementos.

O bombeamento de líquidos que contenham outros materiais pode causar avarias e limitar o âmbito de aplicação da nossa garantia.

A estação elevatória compacta está equipada com

- Cabo com ou sem ficha (consultar características técnicas)
- Possibilidade de fixação horizontal ou vertical do conector da tubagem de descarga com vários adaptadores para tubos com Ø22-40 mm
- válvula de retenção integrada
- Unidade do motor de rotor a seco de elevado desempenho, incluindo protecção térmica, pressostato e controlador
- tubo DN100 de ligação à sanita
- Conectores flexíveis para entrada (reguláveis em altura) de tubos Ø36 ou 40
- Ranhura para placa de alarme com sirene (acessório)
- Função manual anti-obstrução e ligação de purga separada para realização de assistência
- Válvula de purga com protecção contra transbordo
- Grampos de fixação para elevação

Concepção conforme a norma EN12050-3 e inspecção de produção realizada por um instituto externo, com características únicas que privilegiam a instalação rápida, um funcionamento duradouro e uma assistência fácil e limpa.

Líquido:

Gama de temperatura do líquido: 0 .. 50 °C

Temperatura do líquido durante operação: 20 °C

Densidade: 998.2 kg/m³

Técnicos:

Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: 2800 rpm

Caudal nominal: 1.32 l/seg

Nome empresa:
Criado por:
Telefone:

Data: 26/10/2026

Quantid.	Descrição	
1	Taxa de fluxo máxima:	2.28 l/seg
	Cabeça cotada:	5.88 m
	Tipo de impulsor:	VORTEX with GRINDER
	Máximo de partículas:	25 mm
	Aprovações:	CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AAA
	Curva de tolerância:	ISO9906:2012 3B
	Materiais:	
	Corpo da bomba:	Composite
	Impulsor:	Polymer - PPE
	Depósito:	PLASTIC
		PP
	Instalação:	
	Gama de temperatura ambiente:	0 .. 40 °C
	Tipo de conexão de entrada:	Smooth pipe
	Tipo de conexão de saída:	Smooth pipe
	Dimensão da conexão de entrada:	32/36/40, 36/40/50, DN 100
		1/-/1.25. -/1.25/1.5. 4 inch
	Dimensão da conexão de saída:	22/25/28/32/36/40
		0.5/0.75/-/-/1.25 inch
	Nível de pressão para conexão:	PN 1,5
	Número de fios condutores:	3X0,75MM2
	Car. eléctricas:	
	Entrada de potência P1 W:	620 W
	Potência nominal - P2:	0.42 kW
	Frequência da rede:	50 Hz
	Voltagem nominal:	1 x 220-240 V
	Corrente nominal:	3 A
	Cos phi - factor de potência:	0.92
	Número de pólos:	2
	Classe de protecção (IEC 34-5):	IP44
	Classe de isolamento (IEC 85):	F
	Tipo de cabo:	H05VV-F-3G
	Comprimento do cabo de alimentação:	1.2 m
	Ficha de alimentação:	SCHUKO
	Depósito:	
	Volume do depósito, nominal:	9 l
	Outros:	
	Peso líquido:	7.18 kg
	Peso bruto:	9.69 kg
	Volume de expedição:	0.045 m³
	Dinamarca VVS Nº:	614364632
	Suécia RSK nº:	5885483
	Finlândia LVI nº:	4965314

Nome empresa:
Criado por:
Telefone:

Data: 26/10/2026

Quantid.	Descrição	
1	Noruega NRF nº:	9045712
	País de origem:	RS
	Nº taxa aduaneira:	84137021
	Aprovações ambientais:	WEEE

Nome empresa:
Criado por:
Telefone:

Data: 26/10/2026